

2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ООО "ЗСК" в 2019 году, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному

№	Показатель	Динамика изменения показателя		
		2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_{SAIDI}) ¹			
1.1	ВН (110кВ и выше)			
1.2	СН1 (35-60кВ)			
1.3	СН2 (1-20кВ)	0.000	0.000	0%
1.4	НН (до 1кВ)	0.000	0.000	0%
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Π_{SAIFI}) ¹			
2.1	ВН (110кВ и выше)			
2.2	СН1 (35-60кВ)			
2.3	СН2 (1-20кВ)	0.000	0.000	0%
2.4	НН (до 1кВ)	0.000	0.000	0%
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIDI, план}$) ²			
3.1	ВН (110кВ и выше)			
3.2	СН1 (35-60кВ)			
3.3	СН2 (1-20кВ)	10.754	12.409	15%
3.4	НН (до 1кВ)	1.631	1.427	13%
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIFI, план}$) ¹			
4.1	ВН (110кВ и выше)			
4.2	СН1 (35-60кВ)			
4.3	СН2 (1-20кВ)	2.593	2.678	3%
4.4	НН (до 1кВ)	0.311	0.312	0.3%
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда ³ , шт.			-
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда ³ , шт.			-

Генеральный директор

А.М.Бирюков