


2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ООО "ЗСК" в 2017 году, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному

№	Показатель	Динамика изменения показателя		
		2016 год	2017 год	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_{SAIDI}) ¹			
1.1	ВН (110кВ и выше)			
1.2	СН1 (35-60кВ)			
1.3	СН2 (1-20кВ)	3,116	0,157	150%
1.4	НН (до 1кВ)	0,136	0,009	160%
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Π_{SAIFI}) ¹			
2.1	ВН (110кВ и выше)			
2.2	СН1 (35-60кВ)			
2.3	СН2 (1-20кВ)	2,445	0,041	167%
2.4	НН (до 1кВ)	0,109	0,023	211%
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIDI, план}$) ²			
3.1	ВН (110кВ и выше)			
3.2	СН1 (35-60кВ)			
3.3	СН2 (1-20кВ)	12,962	6,679	52%
3.4	НН (до 1кВ)	1,390	1,040	75%
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIFI, план}$) ¹			
4.1	ВН (110кВ и выше)			
4.2	СН1 (35-60кВ)			
4.3	СН2 (1-20кВ)	3,242	1,583	49%
4.4	НН (до 1кВ)	0,238	0,236	99%
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда ³ , шт.	-	-	-
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда ³ , шт.	-	-	-

Генеральный директор



А.М.Бирюков