


Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "ЗСК"

наименование	% износа	
	2016 год	2017год
ВЛ-35 кВ	50	50
ВЛ-10 кВ	63	60
ВЛ-0.4 кВ	67	65
КЛ-10 кВ	75	75
КЛ-0.4 кВ	75	75
ГПП 35/6 кВ	45	45
ТП/КТП-10/0.4 кВ	73	70

Генеральный директор



А.М.Бирюков