

**2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ООО "ЗСК" в 2018 году, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному**

№	Показатель	Динамика изменения показателя		
		2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( $\Pi_{SAIDI}$ ) <sup>1</sup>			
1.1	ВН (110кВ и выше)			
1.2	СН1 (35-60кВ)			
1.3	СН2 (1-20кВ)	0.157	0.000	100%
1.4	НН (до 1кВ)	0.009	0.000	100%
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( $\Pi_{SAIFI}$ ) <sup>1</sup>			
2.1	ВН (110кВ и выше)			
2.2	СН1 (35-60кВ)			
2.3	СН2 (1-20кВ)	0.041	0.000	100%
2.4	НН (до 1кВ)	0.023	0.000	100%
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( $\Pi_{SAIDI, план}$ ) <sup>2</sup>			
3.1	ВН (110кВ и выше)			
3.2	СН1 (35-60кВ)			
3.3	СН2 (1-20кВ)	6.679	10.754	61%
3.4	НН (до 1кВ)	1.040	1.631	57%
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( $\Pi_{SAIFI, план}$ ) <sup>1</sup>			
4.1	ВН (110кВ и выше)			
4.2	СН1 (35-60кВ)			
4.3	СН2 (1-20кВ)	1.583	2.593	64%
4.4	НН (до 1кВ)	0.236	0.311	32%
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда <sup>3</sup> , шт.			-
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда <sup>3</sup> , шт.			-

Генеральный директор

А.М.Бирюков